

Nytsz: 2938-10-2/20050922

MABISZ MINŐSÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY

Minősítés ideje
2005. szeptember 22.

Meghosszabbítás

Minősítés lejárt
2008. szeptember 30.

Minősítés helye: MABISZ Minősítő Bizottság hivatalos helyisége
1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Gava Plast, Szlovák Köztársaság

Minősítést kérő,
termék forgalmazó: **FINESA PLUSZ Kft.**
H-1119 Budapest, Csurgói út 15.

Telefonszám: +36-1/ 371-1990
Fax: +36-1/ 371-1991
E-mail: kuzsner.laura@finesa.hu


Kapcsolattartó: Kuzsner Laura
Beosztás: logisztikus

Minősítési eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttöréssbiztosság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott 900 x 1 100 mm méretű mintadarab;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Minősítés eredményének összefoglalása:

A Magyar Biztosítók Szövetsége Minősítő Bizottsága (továbbiakban: MABISZ MB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott ajtópanelek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás dobásállóságra, áttöréssbiztosságra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A P1A, P2A (A1), P3A (A2), P4A (A3), P5A dobásálló és P6B (B1), P7B (B2), P8B (B3) áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- ajtópanel telepítése a védett tér irányából, kiékeléssel és ragasztással történjen;
- a panel rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az ajtópanel ellenálló képességével.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, minősített termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
időpontja:

Panel gyártási ideje:
mennyisége: m²

Telepítést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő kézjegye: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> GAVA I. jelölésű ajtópanel; 24 mm vastagságban	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces minősített MABISZ áttörésgátlással rendelkező bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására. 2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány. P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

Termék

□ **GAVA 2.** jelölésű ajtópanel, farost lemez merevítéssel; 23 mm vastagságban

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme

10 perces minősített MABISZ áttörésgálassal rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

4. osztály

MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

P7B (B2) áttörésbiztos fokozat

MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.


A MABISZ MB a Gava Plast által gyártott, **FINESA PLUSZ Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a minősített eszközöket a MABISZ MB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetértett a MABISZ minősítéssel, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ MB határozata értelmében a Minősítési Tanúsítvány csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2005. szeptember 22.



 QBE ATLASZ Bizt. Rt.



 UNIQA Bizt. Rt.



 MAGYAR POSTA Bizt. Rt.



 AHICO Bizt. Rt.


 OTP GARANCIA Bizt. Rt.



 AEGON Magyarország Bizt. Rt.


 GROUPAMA Bizt. Rt.


 GENERALI-PROVIDENCIA Bizt. Rt.


 SIGNAL Bizt. Rt.


 ORFK


 MABISZ MB vezető
 ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Rt.



ZÁRADÉK

2938-10-2/20050922 Nytsz.

MABISZ Minősítési Tanúsítványhoz

Tárgy: A minősítési véleményezési eljárás folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ Minősítő Bizottsági ülés eredménye és tapasztalatai:

A Minősítő Bizottsági ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott ajtópanelek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Hámori Péter műszaki szakértő, írásos szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ MB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ minősítési besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ercse Sándor	MABISZ MB vezető, ALLIANZ B. Rt.
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Rt.
Illés Mihály	AHICO Bizt. Rt.
Máday György	AEGON Magyarország Bizt. Rt.
Szekulesz Péter	MAGYAR POSTA Bizt. Rt.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Bizt. Rt.
Ulrich György	ORFK
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Gáll György	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2005. szeptember 22.